

Spett.le  
COMUNE di SACCOLONGO Ufficio Tecnico  
via Roma n.° 27  
35030 Saccolongo (PD)  
**saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net**

e.p.c Spett.le  
**Regione del Veneto**  
Unità Organizzativa Genio Civile  
di Padova  
**geniocivilepd@pec.regione.veneto.it**

**OGGETTO** : Parere idraulico per la Variante puntuale n. 5 relativa alla realizzazione di un centro ippico su area immediatamente contigua, a nord e ad est, di Viale dello Sport in Comune di Saccolongo, su area catastalmente censita al Fg. n. 16 mapp. N. 581

Il presente Parere Idraulico per quanto di competenza, verte sulla valutazione di compatibilità idraulica della Variante relativa alle opere di cui all'oggetto, ricadente nel comune di Padova, dell'Ing. Zen Giuliano, inviata all'Ufficio della REGIONE VENETO *Unità Organizzativa Genio Civile di Padova*, competente per l'istruttoria ai sensi del D.G.R.V. n. 2948 del 06.10.2009 e D.G.R. n. 1841 del 19.06.2007.

A seguito dell'analisi della documentazione trasmessa, vista la metodologia per il dimensionamento degli invasi indicata nella Valutazione di Compatibilità Idraulica, lo scrivente Consorzio di Bonifica, **esprime parere favorevole** alla variante proposta, precisando che gli interventi proposti dovranno essere sottoposti al parere rilasciato da questo ufficio, previa presentazione della relativa pratica corredata da elaborati grafici esaustivi sotto l'aspetto idraulico. In particolare, dovranno essere completi di dati altimetrici, sia dello stato di fatto che di progetto e d'indicazioni delle direttrici di deflusso delle acque meteoriche, dall'area interessata al recapito nel ricettore consorziale.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE**  
(ing. Francesco Veronese)  
*F.to digitalmente*